



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.РУ.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

77.01.03.П.006715.06.13

24. 06. 2013 г.

На основании заявления № [№] 05201

Дата от 24.06.2013

Организация-изготовитель: Филиал ООО "Завод ТЕХНОПЛЕКС"
Адрес: 390047, г. Рязань, Восточный промузел, 21 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: Филиал ООО "Завод ТЕХНОПЛЕКС"
Адрес: 390047, г. Рязань, Восточный промузел, 21 (Россия)

Наименование продукции: Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОНИКОЛЬ XPS марок:
ТЕХНОПЛЕКС/TECHNOPLEX RF, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO RF, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF
RF, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID RF, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SAND RF, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON
ECO, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SAND

Продукция изготовлена в соответствии: с СТО 72746455-3.3.1-2012 "Плиты пенополистирольные экструзионные
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS"

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, протокол испытаний, СТО 72746455-3.3.1-2012
"Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОНИКОЛЬ XPS", регистрационные документы,
доверенность.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция изготовлена из полистирола с добавлением
газообразного порообразователя и технологических добавок.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации №
ГСЭН.РУ.ЦОА.023.554) №991/991-СС от 22.05.2013 г.

№ 047329

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца, балл	0	не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	3,4	15
Стирол, мг/м ³	менее 0,0001	не более 0,002
Ксилол, мг/м ³	менее 0,001	не более 0,1
Толуол, мг/м ³	менее 0,001	не более 0,3
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,001	не более 0,01

Область применения: для использования в промышленном, гражданском и транспортном строительстве в качестве тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений, в том числе для сердечников сэндвич-панелей, а также в качестве теплоизоляционных слоев в основании железных и автомобильных дорог для укрепления земляного полотна. Плиты ТЕХНОНИКОЛЬ XPS могут применяться во всех климатических районах по СНиП 23-01 при температуре окружающей среды от минус 70 до плюс 75С

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОНИКОЛЬ XPS марок: ТЕХНОПЛЕКС/TECHNOPLEX RF, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO RF, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF RF, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID RF, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SAND RF, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SAND

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее заключение выдано взамен экспертного заключения № 77.01.03.П.005607.05.13 от 31.05.2013 г.

Главный врач


(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены труда

Эксперт (эксперты)



по.мш.ев



Иваненко А.В.

Сафонкина С.Г.
Ф.И.О.

Ракитин С.А.

Строкова С.Ю.